



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Bestuurskern
Beleid

Postbus 20901
2500 EX Den Haag

ILT

Informatie, netwerken en
programmering
Netwerken Leefomgeving en
wonen

Zwijndrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactpersoon

[Redacted contact information]

Datum 27 januari 2022
Betreft HUF-toets drinkwaterbesluit 2022, EU drinkwaterrichtlijn

Ons kenmerk
ILT-2022/5558

Bijlage(n)
2

Geachte heer [Redacted name]

Bij brief van 22 december 2021 verzocht u mij een handhaafbaarheids- en uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uit te voeren in verband met de wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Drinkwaterbesluit (Dwb) en de implementatie van de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn (de artikelen, het algemeen deel van de toelichting en de artikelsgewijze toelichting).

De ILT heeft zich beperkt tot de regelgeving waarvoor zij als bevoegd gezag optreedt.

Handhaafbaarheid

De regelgeving is beoordeeld als voldoende handhaafbaar als de voorgestelde wijzigingen worden meegenomen. De ILT maakt de opmerking dat het drinkwaterbesluit nog duidelijker gemaakt kan worden. Het luistert nauw welke definities bij de toepassing en handhaving van het Besluit worden toegepast. Dit betreft de formulering van onder andere de term recreatiewoningen en kleine en zeer kleine collectieve watervoorzieningen. Het voorstel is om recreatiewoning te vervangen door recreatieverblijf. Ook in het onderdeel 'eigen winningen' is onduidelijk over welk soort water het gaat en of het aantal mensen/personen ook per dag is. Verdere aandachtspunten komen terug in bijlage 1: het HUF-formulier.

De verdere uitwerking van eisen aan en het toezicht op de producten die in aanraking komen met drinkwater moet nog plaatsvinden (Art 11, lid 7).

Uitvoerbaarheid

De regelgeving is als voldoende uitvoerbaar beoordeeld met de hiervoor genoemde kanttekening met betrekking tot de toepassing van de definities. Om toezicht op de voorgestelde wijzigingen van het Besluit uit te oefenen is aanvullende formatie en financiering nodig bij de ILT. De inschatting is dat er maximaal 1 fte voor eigen winningen en maximaal 1 fte voor de algemene risicobeoordeling benodigd is.

Op termijn is de verwachting dat voor het markttoezicht minimaal 2 fte (mogelijk meer) benodigd is. Dit is afhankelijk van de uitwerking van EU-uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen en de implementatie in Nederlandse wet –en regelgeving.

ILT
Informatie, netwerken en
programmering
Netwerken Leefomgeving en
wonen

Fraudebestendigheid

De fraudebestendigheid van de regelgeving is beoordeeld als voldoende.

Datum
27 januari 2022

Samenvattend

Het is een voorwaarde voor dit positieve advies dat de opmerkingen in de bijlagen worden meegenomen bij de wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Drinkwaterbesluit (Dwb) en de implementatie van de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn (de artikelen, het algemeen deel van de toelichting en de artikelsgewijze toelichting).

Ons kenmerk
ILT-2022/5558

Voor een nadere onderbouwing van deze HUF-toets verwijs ik naar de bijgevoegde bijlagen. Bijlage 1 bevat de uitgevoerde HUF-toets, bijlage 2 bevat extra opmerkingen en aandachtspunten bij de uitvoering van de HUF-toets.

Graag verneem ik uw reactie op deze HUF-toets.

Hoogachtend,

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport,

